

**KOOSTÖÖ KOONDTABEL – TULE TN 8 JA 10 KINNISTUTE DETAILPLANEERING**

<b>Jrk nr</b>	<b>Amet või organisatsioon</b>	<b>Kuupäev ja nr</b>	<b>Ärakiri</b>	<b>Märkus (tingimuste täitmine)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
1	Telia Eesti AS	14.01.2019 Nr 31451659	1. Tööde teostamisel tuleb lähtuda sideehitise kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast. 2. Tööde teostamiseks planeeritud piirkonnas on vaja täiendavalt esitada tööjoonised. 3. Tegevuse jätkamiseks on vajalik tellida Telia täiendavad tehnilised tingimused. 4. Maa-alal paikneb Teliale kuuluv sideehitis: Kaablikanalisisatsioon 5. Ehitatavad sideehitised on võimalik ühendada Telia üldkasutatava sidevõrguga. Allkiri/Tiina Ojamaa/	1. Täidetud (vt seletuskiri ptk 5.8) 2. Täidetud (vt seletuskiri ptk 5.8) 3. Täidetud (vt seletuskiri ptk 5.8) 4. Informatiivne 5. Informatiivne
2	Elektrilevi OÜ	16.01.2019 Nr 4964514750	Kooskõlastatud tingimustel. Tööjoonised kooskõlastada täiendavalt. Allkiri/Marge Kasenurm/	Täidetud (vt seletuskiri ptk 5.8)
3	Adven Eesti OÜ	17.01.2019 e-kiri	Tule 8, Tule 10, Saue detailplaneering on kooskõlastatud. Mati Rähni	-
4	Päästeamet	28.01.2019 e-kiri	1. Antud juhul vesivarustuse tagamiseks projekteeritud lahenduse kohaselt jääb (2x50) 100 m <sup>3</sup> mahutitest väheks, et tagada 15 L/S 3 tunni jooksul. Vajalik veemahuti mahtuvus peaks olema 162 m <sup>3</sup> . Antud olukorda on võimalik lahendada, ka EVS 812-6:2012 A1:A2 toodud tabel 1 märkuse baasilt seades teatud tingimused mahutitele ning selle kasutusvõimalustele ning vähendada seetõttu arvestuslik kestvus ühe tunnini. Samas leian, et kui antud probleem lahendatakse eelprojekti staadiumis on see samuti vastuvõetav. 2. P8 tähistusega neljakordse korrusmajal tundub, et juurdepääs hädaväljapääsudele ei ole tagatud kõikidest külgedest. Samuti seda probleemi võimalik konkreetse eelprojekti staadiumis vajadusel lahendada. 3. Tekstisiselt on viidatud kehtetule õigusaktile nagu määrus nr 54 ning aegunud standardile EVS 812-7:2008. Kujadega probleeme näiliselt ei esine. Garri Mölder	1. Täidetud (vt seletuskiri ptk 6, Tehnovõrkude koondplaan nr 6) 2. Täidetud (vt Põhijoonis nr 6 – Päästeameti auto juurdepääs on tagatud ka 4 korruselise korterelamule edelakaarest – eemaldatud on hekk ja krundipiirile aeda ei ehitata). 3. Täidetud (vt seletuskiri ptk 6)

5	AS Tallinna Vesi	14.02.19 PR/1908235	Arvamus. Asukoht: Tule tn 8, Saue Käsitletud: Tule tn 8 ja 10 detailplaneeringu veevarustus, kanalisatsioon. Vastavalt planeerimisseadus § 133 esitab AS Tallinna Vesi pädevale asutusele arvamuse detailplaneeringu kohta. Detailplaneeringu saab vastu võtta järgnevate märkustega: - Enne järgnevaid projekteerimisstaadiumeid taotleda AS-ilt Tallinna Vesi tehnilised tingimused. Lugupidamisega/Riin Uus/	Täidetud (vt seletuskiri ptk 5.8)
6	Stau OÜ	18.02.19	Tule tn 8 ja 10 kinnistute ja lähiala detailplaneering Paasik OÜ (reg nr 12644048) on koostanud ja esitanud Saue Vallavalitsusele Tule tn 8 ja 10 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu. Kinnistute omanik Stau OÜ (reg nr 11388504) on nõus detailplaneeringu lahendusega ning selle esitamiseks Saue Vallavalitsusele vastuvõtmiseks ja kehtestamiseks. Lugupidamisega, Harri Ummik juhatuse liige Stau OÜ /allkirjastatud digitaalselt/	Märkused puuduvad.
7	Muinsuskaitseamet	25.04.2019 Nr 5.1- 17.5/977-1	Detailplaneeringu kooskõlastamine. Muinsuskaitseamet kooskõlastab Saue linna Tule tn 8 ja 10 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala piirneb ehitismälestise Saue mõisa pargi (reg nr 2962) kaitsevööndiga. Kooskõlastuse nr 34945 Heli Tomps/allkirjastatud digitaalselt/	-
8	Päästeamet	04.05.2019 Nr 7.2- 3.1/4656-2	Detailplaneeringu tuleohutusosa kooskõlastamine märkusega. Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel kooskõlastab Päästeameti Põhja päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor Garri Mölder Paasik OÜ poolt koostatud „Tule 8 ja Tule tn 10 kinnistu“ detailplaneeringu tuleohutusosa järgneva märkusega. 1.Päästetehnika juurdepääs eritehnikaga hoonete ümber lahendada eelprojekti käigus 4 kordsetel hoonetel. Vesivarustuse lahendus täpsustada hoonete eelprojekti. Garri Mölder/allkirjastatud digitaalselt/ Ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor Päästeameti Põhja päästkeskus	1. Täidetud (vt seletuskiri ptk 5.9 ja 6)

9	Maa-amet	06.05.2019 Nr 6- 3/19/6626-2	/vt koostöökiri/ Tule tn 8 ja 10 kinnistute ja lähiala detailplaneering. Maa-amet nõustub Tule tn 8 ja 10 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu lahendusega. Kristi Kivimaa/allkirjastatud digitaalselt/	-
---	----------	------------------------------------	---	---

Planeerija

Jaanus Praks