

**TEENUSE OSUTAMISE  
AKT NR 5801825809****TEENUSE TELLIJA**

NIMI / ÄRINIMI PARTNER INSENERID OÜ	ISIKU- VÕI REGISTRIKOOD 16925361
ESINDAJA NIMI RAIMO TARTO	ESINDAJA TELEFON 5335 8333

**OSUTATUD TEENUS**

NIMETUS Projektide kooskõlastamine: väikeprojekt	
TEENUSE OSUTAMISE KOHT Kasesalu tn 16a_Kase tee L1, Ääsmäe küla, Saue vald (kõnnitee)	
MAKSUMUS 20.00	TEENUSE OSUTAMISE KUUPÄEV 05.05.2025
TEENUSE TEOSTAJA EES- JA PEREKONNANIMI Marge Kasenurm	

**Teenuse osutaja:**  
Marge Kasenurm  
Elektrilevi OÜ

**Teenuse tellija:**  
RAIMO TARTO

## PROJEKTI KOOSKÕLASTUS

Kooskõlastuse nr 5801825809

Kooskõlastuse kuupäev 05.05.2025

### KOOSKÕLASTUSE TELLIJA

Registrikood 16925361

Ettevõtte nimi PARTNER INSENERID OÜ

Kontakisik RAIMO TARTO

Objekti aadress Kasesalu tn 16a\_Kase tee L1, Ääsmäe küla, Saue vald (kõnnitee)

Töö number P15-25

Töö sisu Kase tee sõidu- ja kõnnitee asendiplaan

Etapp Põhiprojekt

### KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL

\* Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10 tööpäeva enne tööde algust objektil <https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-kooskolastamise-vorm> Info põhja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja lõuna piirkonnas telefonil 46 54 500

\* Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt.

\* Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Elektrilevi OÜ esindaja juuresolekul.

\* Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normidekohastest vahekaugustest.

\* Kaabli kaitsevööndis kaevata käsitsi.

\* Kooskõlastus kehtib üks aasta.

\* Pinnase koorimisel tagada kaablite nõuetekohane sügavus.

\* Olemasolevad kaablid kaitsta.

\* Kaablitele peab jääma min 0,4m pehmet pinnast. Kaablid peavad jääma tee osas 1m sügavusele, kaitsta kaitsetoruga (N750), vajadusel lasta allapoole

#### KOOSKÖLASTUSE VÄLJASTAS

Marge Kasenurm

Elektrilevi OÜ